

Vzhľadom na príchod jesene aj začiatok vykurovacieho obdobia má Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch povinnosť oboznámiť obyvateľov s niektorými požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti vykurovacích telies a komínov podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Fyzická osoba je podľa zákona o ochrane pred požiarimi povinná zabezpečiť pravidelné čistenie a kontrolu komínov a odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína. O preskúšaní komína vydáva kominár potvrdenie, na ktorom je uvedené jeho meno, druh spotrebiča (kotla), označenie komína, podpis a odtlačok pečiatky s číslom jeho osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Pri preskúšaní komína posudzuje kominár aj bezpečnú vzdialenosť komína od horľavých stavebných konštrukcií.

Teleso komína musí byť vzdialené od horľavých stavebných konštrukcií najmenej 5 cm, pri použití nehorľavej tepelnej izolácie možno túto vzdialenosť zmenšiť na 1 cm. Je potrebné pripomenúť, že aj skryté zohrievajúce sa časti krbov musia byť umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od horľavých stavebných konštrukcií. Túto skutočnosť musí zohľadňovať zhotoviteľ krbu pri jeho výstavbe. Požiar nemusí byť spôsobený len otvoreným ohňom, ale postačuje aj vysoká teplota, ktorá pri dlhodobom pôsobení znižuje celistvosť, pevnosť a odolnosť stavebnej konštrukcie a táto sa môže po čase vznietiť, k čomu už v minulosti došlo.

Výrobca alebo zhotoviteľ komína je povinný označiť komín štítkom. Jestvujúce komíny má v právomoci označiť kominár. Štítko obsahuje základné údaje o komíne a pripojenom spotrebiči a umiestňuje sa na komínovom plášti v blízkosti kontrolného alebo čistiaceho otvoru alebo na inom ľahko dostupnom mieste.

Čistenie a kontrola komína sa vykonáva raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW a využívajú tuhé alebo kvapalné palivá. Pri spotrebičoch na plynné palivá je táto lehota 6 mesiacov, ak ide o komín bez vložky a 12 mesiacov, ak ide o komín s vložkou.

Zariadenie miestností, horľavé predmety a horľavé látky musia byť pri prevádzke aj prenosných spotrebičov určených na vykurovanie umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od nich, tak, ako určuje výrobca spotrebiča. Ak výrobca spotrebiča neurčil túto bezpečnú vzdialenosť, pri spotrebičoch na tuhé palivá je bezpečná vzdialenosť 80 cm, pri spotrebičoch na kvapalné palivá 40 cm a pri spotrebičoch na plynné palivá 20 cm.

Je vhodné, aby uvedené lehoty čistenia a kontroly komína a bezpečnostné vzdialenosti dodržiavali aj fyzické osoby.

Predchádzaniu vzniku požiarov môže prispieť každý svojim ohľaduplným a zodpovedným prístupom.

Okresné riaditeľstvo  
Hasičského a záchranného zboru  
v Topoľčanoch